

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

(Изменение №3)

Дата формирования	17.01.2025
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КРАСНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ для ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА"
Код учреждения	322Щ8852
ИНН	4236002430
КПП	421201001
Период формирования	2024
Сформировано	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КРАСНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ для ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА" ИНН 4236002430 КПП 421201001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г.Ленинск-Кузнецком, г.Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе	Обязательные требования санитарно-эпидемиологического законодательства	29.05.2024 - 29.05.2024	1) 1,2,3 корпус : внутренняя отделка стен не устойчива к многократному действию моющих и дезинфицирующих средств. 2) 3 корпус - трещина на стене, в коридоре на потолке, местами отвалилась краска, местами протекает крыша. 3) Уровень искусственной освещенности не соответствует.	Все нарушения устранены до 30.08.2024. Стены окрашены влагостойкой моющейся водоэмульсионной краской. Заключен Контракт №300 от 30.07.2024 ИП Карапетян С.М. на текущий ремонт потолочных перекрытий 23 корпуса. Добавлены осветительные приборы, произведена замена на новые.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ)	Соблюдение требований пожарной безопасности	04.12.2024 - 09.12.2024	Корпус №1,2,3 В нарушении п.13 Правил противопожарного режима в Р.Ф., утвержденных постановлением Правительства Р.Ф. от 19.09.2020 года №1479, при эксплуатации объекта защиты не обеспечено соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования. В нарушении ст.4, п.1 ч.1, ст.6. ст51,ч.3 ст.52, ст54,ст83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123; подпункты 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 20.07.2020 №639; ст.46 федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ. помещение электрощитовой не защищено системой и установкой противопожарной защиты (Автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В нарушении ст.4, п.1 ч.1 ст.6, ст.37, ч.ч.1-3 ст.88,59 табл.21,23,24 Федерального закона №123-ФЗ, от 22.07.2008г; п.5.1.2, п.5.2.6. СП 4.131.30.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям: не обеспечено ограничение распространения пожара. Проблемы в противопожарных перегородках 1 типа не заполнены противопожарными дверями с нормируемым пределом огнестойкости не ниже, чем EI30 (электрощитовые).	1.Запрос коммерческого предложения,Проведение аукциона для определения исполнителя работ,Проведение огнезащитной обработки чердачных перекрытий - (Февраль-апрель2025) 2.Внесение изменений в проектно-сметную документацию системы противопожарной защиты.Определение исполнителя и монтаж датчиков противопожарной защиты. (февраль-май 2025) 3.Внесение изменений в проектно-сметную документацию системы противопожарной защиты(февраль-май 2025)