

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

(Изменение №5)

Дата формирования	16.01.2026
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КРАСНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА"
Код учреждения	322Щ8852
ИНН	4236002430
КПП	421201001
Период формирования	2025
Сформировано	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КРАСНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА" ИНН 4236002430 КПП 421201001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КУЗБАССА	Проверка по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (приказ 26к от 28.02.2025г)	03.03.2025 - 28.03.2025	1. Нарушение ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ (копии документов хранятся в личных делах) 2. Отсутствие записи выдачи вкладыша в трудовую книжку (2 чел) 3. Отсутствует отметка о проведении первичного инструктажа на рабочем месте (1 чел), после выхода с декретного отпуска. 4.Обеспечение СИЗ не в полном объеме. 5. Отсутствие направление на периодический осмотр.	Нарушение устранены до 10.04.2025г
Прокуратуры города Ленинск-Кузнецкий	Проверка соблюдения прав и законных интересов лиц, содержащихся в психоневрологических домах-интернатах	27.07.2025 - 01.08.2025	1. Корпус № 2,3.В умывальных комнатах отсутствует горячая вода, что не соответствует требованиям п. 2.2 СП 2.1. 3678-20 2. Корпус №3. Не обеспечено ограничение распространения пожара. Проемы в противопожарных перегородках типа не заполнены противопожарными дверями с нормируемым пределом огнестойкости не ниже, чем EI 30 (электрощитовая). 3. Столовая, Корпус №3. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости. 4. Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер. 5. Столовая, Корпус №2. Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации- средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. 6. В электрощитовой спального корпуса № 1 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией. 7. Корпус №3. Допущено размещение (складирование) в электрощитовой опальной корпуса № 3, а также ближе 1 метра от электрощитов горючих веществ и материалов. 8. Социально-психологические услуги, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг, не оказываются (вакантная ставка психолога)	1. Приобретение и установка водонагревателей (выполнено) 2. Составление сметной документации, определение подрядчика и монтаж противопожарных дверей (выполнено) 3. Проведение технической учебы с комиссией по приёму товара и соответствующей документации, хранении документации, подтверждающей пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов (выполнено). 4. Проведение работ по очистке вентиляционных камер (выполнено) 5. Приобретение и установка блока речевого оповещения Рупор-300 (выполнено). 6. Произвести крепление колпака (рассеивателя) к светильнику (Выполнено) 7. Убрано из электрощитовой спальной корпуса №3 горючие материалы (выполнено) 8. Продолжать работу по поиску сотрудников на вакантные должности.
Федеральная служба по труду и занятости, Государственная инспекция труда в Кемеровской области-Кузбасс	Профилактический визит, по вопросам предоставления социальных услуг граждан	11.09.2025 - 12.09.2025	Нет нарушений	

Отдел оценки
пенсионных прав
застрахованных лиц и
заблаговременной
работы №4 г.Ленинск-
Кузнецкий

Сведения ИПУ

10.06.2025 -
10.06.2025

Нарушений нет

Отдел надзорной
деятельности и
профилактической
работы Ленинск-
Кузнецкого района ГУ
МЧС России по
Кемеровской области-
Кузбассу

Осуществление
федерального
государственного
пожарного надзора

27.11.2025 -
01.12.2025

Нарушений нет

Проверка зданий на соответствие
требований к пожарной безопасности

Закреть

Печать